

Firenze, 22 marzo 2018

al COMUNE DI PONTASSIEVE
Area Governo del Territorio
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Oggetto:

Comunicazione inerenti istanza di approvazione VARIANTE RUC E CONTESTUALE
PIANO ATTUATIVO Pratica Edilizia N. 2018/603.

Richiesta integrazioni prot. 3485 del 08/02/2019

In riferimento alla Vostra comunicazione relativa alla richiesta di integrazioni dell'*Ufficio regionale del Genio Civile* prot. 3061 del 05/02/2019 per la pratica in oggetto, si comunica quanto segue.

A) In merito agli aspetti idraulici:

- data la quota del caposaldo 76,17 mt. s.l.m.;

- dato che la quota di progetto 76,45 mt. s.l.m. del piano terreno dell'edificio per - dato l'accesso ai piani interrati è stata rialzata a 76,70 mt. s.l.m. (> + 50 cm rispetto al caposaldo);

- dato che la quota di accesso della rampa dei garage è stata rialzata a 76,40 mt. s.l.m. (+ 25 cm rispetto al caposaldo) oltre all'inserimento di una paratia meccanica con un'altezza di protezione di 70 cm al fine di superare ampiamente il franco di sicurezza di 50 cm rispetto alla quota stradale.

Si allega tavola integrativa rispetto agli aspetti sopra descritti.

B) In merito agli aspetti sismici:

Si allega nota integrativa a firma del geologo incaricato Dott. Giorgio Cotroneo.

Il Tecnico
(Arch. Neri Andreoli)

