COMUNE DI PONTASSIEVE

PIANO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART.65 LR 1/2005
E ARTT.62-63 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
DEL COMPARTO DENOMINATO "IL COSSO P-10"
POSTO NEL CAPOLUOGO, VIA S. MARTINO A QUONA

COMMITTENTE : AZIENDA AGRICOLA BALBI		DATA 13 ottobre 2016
TAV OU-4	OGGETTO : PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO CON SCHEMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SCALA 1:500

Studio Tecnico Associato
ARCHITETTURA - INGEGNERIA
IMPIANTISTICA - CONSULENZE
Via Aretina 2/g 50065 Pontassieve (FI) tel. 055 8367114
Fax 055 8367174 - e-mail : info@stapontassieve.net
C.F. /P.IVA 03470080486

PROGETTISTA :
Architetto Laura Bati
Architetto Monica Bati

COLLABORATORI
Geom. Simone Raggioli

N.	REVISIONI	FIRMA	DATA

LEGENDA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CORPI ILLUMINANTI E LINEA DI ALIMENTAZIONE ESISTENTE

CORPO ILLUMINANTE DEL TIPO CUT-OFF CON LAMPADA A LED MONTATO SU PALO LAMINATO A CALDO HSP RASTREMATO DRITTO ALTEZZA 7.00 mt CON OTTICA DEL TIPO "PHILIPS MOD.UNISTREET" O SIMILARI, COMPLETO DI BASAMENTO E DI POZZETTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA

CORPO ILLUMINANTE DEL TIPO CUT-OFF CON LAMPADA A LED MONTATO SU PALO LAMINATO A CALDO HSP RASTREMATO DRITTO ALTEZZA 4.00 mt CON OTTICA DEL TIPO "PHILIPS MOD.STREET SAVER" O SIMILARI, COMPLETO DI BASAMENTO E DI POZZETTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA

NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE CONTENUTA IN CAVIDOTTO COSTITUITO DA UNO O DUE TUBI CORRUGATI ø110mm CON POZZETTI DELLE DIMENSIONI DI 40X40Xh=60cm DI DERIVAZIONE E DI MANOVRA DEI CAVI ELETTRICI RINFIANCATI IN CALCESTRUZZO RCK150

QUADRO ELETTRICO ESISTENTE DI ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PARTICOLARE POSA DEI CAVIDOTTI

SOTTO CARREGGIATA



SOTTO MARCIAPIEDE



CAVI IN TUBO INTERRATO



SOTTO AREA VERDE



BASAMENTO DI FONDAZIONE E POZZETO DI DERIVAZIONE PER PALI STRADALI



B=60 cm H=80 cm per pali di altezza fuori terra di h= 4.5-5.0 ml
B=100 cm H=120 cm per pali di altezza fuori terra di h=9.0-10.0 ml